



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: U-PVC保温外保护材料(板材)

委托单位: 廊坊新凡莱节能科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	廊坊新凡莱节能科技有限公司		
	委托单位地址	/		
	生产单位	廊坊新凡莱节能科技有限公司		
	生产单位地址	/		
	样品名称	U-PVC保温外保护材料(板材)	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	/		
检验类别	委托检测	样品状态	样品完好	
到样日期	2023年09月01日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 2406.2-2009, GB/T 8627-2007, GB 8624-2012			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务公司 (检验专用章) 签发日期: 2023年09月20日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 审核人: 报编制人: 

测试结果:

检测项目			技术要求	检测结果	结论	
燃烧性能 B ₁ 级	B级	燃烧增长速率指数 (FIGRA _{0.2MJ}), W/s	≤120	70	合格	
		600s内总热释放量 (THR _{600s}), MJ	≤7.5	2.8	合格	
		火焰横向蔓延	未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	合格	
		60s 内焰尖高度	Fs≤150mm	Fs<150mm	合格	
		60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	合格	
	附加信息	S2	烟气生成速率指数(SMOGRA), m ² /s ²	≤180	38	合格
			600s内产烟量 (TSP _{600s}), m ²	≤200	76	合格
		d0	燃烧滴落物/微粒	600s内无燃烧滴落物/微粒	600s内无燃烧滴落物/微粒	合格
		T0	产烟毒性	达到ZA ₁ 级	ZA ₁	合格
	氧指数			/	40.4%	合格
烟密度等级 (SDR)			/	33	合格	

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0920-188

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com