



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：竹胶板

委托单位：西安隆博海供应链管理有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	西安隆博海供应链管理有限公司		
	委托单位地址	陕西省西安市沣东新城沣泾大道与沣新路交汇处西北角西咸金融港4-C-403室D-173号		
	生产单位	西安隆博海供应链管理有限公司		
	生产单位地址	陕西省西安市沣东新城沣泾大道与沣新路交汇处西北角西咸金融港4-C-403室D-173号		
	样品名称	竹胶板	商标	攀寻
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	1.22米*2.44米*12毫米		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年02月25日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 3324-2017			
检验结论	合格			
样品图片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2024年03月01日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0301-239

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
木制品表面涂层/覆面材料	耐液性	/	≥3	3	合格
	耐湿热	/	≥3	3	合格
	耐干热	/	≥3	3	合格
	附着力	/	≥3	3	合格
	耐冷热温差	/	3 周期, 应无鼓泡、裂缝和明显失光	符合	合格
	耐磨性	/	≥3	4	合格
	抗冲击	/	≥3	3	合格
甲醛释放量	mg/L	≤1.5	<1	合格	
可溶性铅	mg/kg	≤90	<1	合格	
可溶性铬		≤75	<1	合格	
可溶性镉		≤60	<1	合格	
可溶性汞		≤60	<1	合格	
钡		≤1000	<50	合格	
硒		≤500	<10	合格	
砷		≤25	<1	合格	
锑		≤60	<1	合格	

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0301-239

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com