



## 检测报告



产品名称: 橡塑保温棉

委 托 单 位: 郑州乐之曼商贸有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www.bjyztst.com 邮箱: bjyzjclab@163.com

水京革命





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第1页共3页

报告编号: YZJC23X1024-565

and the same						
委托单位	郑州乐之曼商贸有限公司	18E 183. "				
委托单位地址	郑州市金水区经三路与农业路交叉口财富广场3号楼605					
生产单位	/					
{    生产单位地址	/					
样品名称	橡塑保温棉	商标	乐之曼			
样品数量	1,17	样品等级	/			
型号	AU30	产品等级	/			
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2023年09月18日	样品规格	30MM			
检测依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验结论	合格	39				
样品图片		推推推	在全面期: A2023年10月24日			
37.40	- 42 July		位短专用草			

批准人:

审核人: 3 場

报编制人: 李雪晴

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第2页共3页

报告编号: YZJC23X1024-565

## 测试结果:

18 N	检测项目		技术要求	检测结果	结论
可	60s内焰尖高度,mm		≤150	100	
燃性	燃烧滴落物引燃滤纸 现象		滤纸未被引燃	符合	合格
	燃烧增长速率指数, W/s	C级	≤250	117	合格
单	600s总热释放量, MJ		≤15	5. 9	
体	火焰横向蔓延		未到达式样长翼边缘	符合	
燃烧性此	因气生成速率指数, m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>	S2级	≤180	828	<b>S</b> 3级
能	600s总烟气生成量, m <sup>2</sup>	2	≤200	378	
2	燃烧滴落物/微粒	d0级	600s内无燃烧滴落物/微粒	符合	合格
	烟气毒性等级	t1级	达到ZA <sub>3</sub> 级	ZA <sub>3</sub> 级	合格

备注: 燃烧增长速率指数 FIGRA<sub>0.2MJ</sub>=210W/s

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www. bjyztst. com 邮箱: bjyzjclab@163. com









中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第3页共3页

注意事项:

- 1. 报告无"检验报告章"或检验单位公章无效。
- 2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
- 3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂改无效。
- 5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检测仅对来样负责。



报告编号: YZJC23X1024-565

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。