190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 正压式消防空气呼吸器

委 托 单 位： 抚顺抚运安仪救生装备有限公司

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC24X0619-116

客户及样品信息	委托单位	抚顺抚运安仪救生装备有限公司		
	委托单位地址	辽宁省沈抚示范区沈东二路39号		
	生产单位	抚顺抚运安仪救生装备有限公司		
	生产单位地址	辽宁省沈抚示范区沈东二路39号		
	样品名称	正压式消防空气呼吸器	商标	CC FORTUNEAY
	样品数量	1	样品等级	/
	规格	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月12日	样品参数	/
检测依据		GB/T 22865-2008		
检验结论		合格		
样品照片				
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2024年06月19日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观质量	/	所有零部件应保持清洁，与氧接触部分应无油，涂漆、电镀表面保护层色泽应均匀一致，与基体结合良好，不得有针孔、斑点、条纹、脱皮、起泡、擦伤和流痕等缺陷	符合	合格
结构要求	/	呼吸器的结构应简单、紧凑、结实，在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂	符合	合格
		呼吸器的外形不应有妨碍使用的向外凸出部分和尖角	符合	合格
		呼吸器从佩戴者身上取下，面罩未取下时，佩戴者仍可继续呼吸	符合	合格
		呼吸器外壳应有足够强度，背壳（下壳）应符合人体背部外形，保证背负时舒适：用于固定上、下壳的扣合应松紧适度，开扣灵活，能防止意外挂开	符合	合格
		气瓶瓶阀的安装位置应方便佩戴者开启或关闭瓶阀	符合	合格
		压力表应显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察到压力值	符合	合格
		着装带应能调节长度，扣紧后不应发生滑脱	符合	合格
		气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭，如气瓶瓶阀开启后不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态	符合	合格
		呼吸器所用化学药品、佩戴时的唾液或冷凝水不应影响呼吸器的功能，或对佩戴者造成危害	符合	合格
气密性	/	高压系统经气密性试验，在30min内不应漏气	符合	合格
		低压系统经正压气密性试验，在1min内其压力下降值不应大于30Pa	符合	合格

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。