



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 门

委托单位： 北京宇慧嘉盛科技有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	北京宇慧嘉盛科技有限公司		
	委托单位地址	北京市朝阳区博大路3号院1号楼5层504		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	门	商标	京航韶华
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年08月16日	样品参数	/
检测依据		GB/T 20909-2017		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2024年08月23日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	表面不应有明显的色差	符合	合格
		擦划伤应修补	符合	合格
		门窗涂层应牢固、耐用	符合	合格
		门窗表面应清洁、光滑、平整, 不应有毛刺、焊渣、锤迹、波纹等质量缺陷	符合	合格
		密封胶条应接头严密、表面平整、无咬边现象。密封胶胶线应平直、均匀	符合	合格
组装质量	/	以螺接、铆接方式组装的框、扇应牢固, 不应有松动现象	符合	合格
		以点焊或满焊方式组装的框、扇应牢固, 不应有假焊、虚焊等质量缺陷	符合	合格
		框扇的螺接、铆接组装缝隙及焊接组装的非焊接缝隙应严密	符合	合格
抗风压性能	KPA	≥ 5.0	6.2	合格
	/	风压作用后, 不应出现使用功能的障碍和损坏	符合	合格
水密性能	Pa	$500 \leq P \leq 700$	620	合格
	/	不应发生从试件室外侧持续或反复渗入试件室内侧、发生喷漏或流出试件界面的严重泄漏现象	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0823-146

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com