



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 电线

委托单位: 揭阳市榕城区鼎信电线厂

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	揭阳市榕城区鼎信电线厂		
	委托单位地址	揭阳市榕城区溪南街道仁辉村仁辉南路中段左侧8号厂房(自主申报)		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	电线	商标	/
	样品数量	1	样品等级	/
	型号规格	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年05月11日	样品参数	/
检测依据		GB/T 5023.5-2008		
检验结论		合格		
样品图片		  (检验专用章) 签发日期: 2023年05月18日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
温度	°C	在正常使用时, 导体最高温度为70	55	合格
导体标称截面积	mm ²	2.5	2.5	合格
绝缘材料	/	应是 PVC/C 型聚氯乙烯混合物	符合	合格
绝缘厚度	mm	≥0.7	2.1	合格
绝缘电阻	MΩ·km	≥0.009	0.015	合格
性能	/	电气性能、绝缘机械性能、老化拉力试验、失重试验、高温压力试验、低温弹性和冲击强度、绝缘低温弯曲强度、热冲击试验、不延燃试验应符合 GB/T 5023.5-2008 的要求	符合	合格
铅(Pb)	mg/kg	≤1000	未检出	合格
镉(Cd)	mg/kg	≤1000	未检出	合格
汞(Hg)	mg/kg	≤1000	未检出	合格
六价铬(Cr6+)	mg/kg	≤1000	未检出	合格
多溴联苯(PBB)	mg/kg	≤1000	未检出	合格
多溴二苯醚(PBDE)	mg/kg	≤1000	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0518-652

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com