



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：自动定压补水装置

委托单位：山东凌志环保工程有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号：YZJC24X0617-160

客户及样品信息	委托单位	山东凌志环保工程有限公司		
	委托单位地址	山东省潍坊市诸城市高新园中疃子村。		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	自动定压补水装置	商标	凌志环保
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	LZLST-3000L-H0.28	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月11日	样品参数	/
检测依据		依据客户要求		
检验结论		合格		
备注		检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期：2024年06月17日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

批准人： 王博

审核人： 王博

报编制人： 李雪晴

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0617-160

检测项目	技术要求		检测结果	结论
外观	机身表面光滑平整,焊缝应均匀牢靠,无明显变形或焊穿等缺陷。涂漆均匀平整,无皱皮、脱皮、露底、流挂、起泡等缺陷		符合	合格
	各设备安装稳定		符合	合格
	主电源与控制柜的连接正确		符合	合格
结构尺寸	见图纸		符合	合格
主要性能试验	气密性试验	定压补水装置应能承受设计压力0.5气压,历时1min,联接焊缝应无渗漏	符合	合格
	耐压强度试验	定压补水装置应能承受设计压力1.25倍的水压,历时30min,应无渗漏现象	符合	合格
	基本功能	到达最低设定补水压力时即自动补水	符合	合格
工频耐压	电路与外壳间应能承受1500V、历时1min 的工频耐压试验,无击穿和闪烁现象		符合	合格
绝缘电阻	电路对外壳间的绝缘电阻应 $\geq 10M\Omega$		符合	合格
定压精度	$\pm 0.1bar$		符合	合格
配电	额定工作电压	380V 50HZ	符合	合格
	保护接地	可靠保护	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0617-160

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com