



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 砂过滤器

委托单位: 山东凌志环保工程有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号：YZJC24X0623-542

客户及样品信息	委托单位	山东凌志环保工程有限公司		
	委托单位地址	山东省潍坊市诸城市高新园中疃子村。		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	砂过滤器	商标	凌志环保
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	LZLT-1	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年06月17日	样品参数	/
检测依据		JB/T 2932-99《水处理设备技术条件》，GB 50212-2002《建筑防腐工程及验收规范》，GB T50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》		
检验结论		合格		
备注		检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期：2024年06月23日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

批准人：

审核人：

报编制人：

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0623-542

检测项目	技术要求	检测结果	结论
尺寸	筒体外径: $\phi 1012\text{mm}$	1012mm	合格
	筒体直段高度: 750mm	750mm	合格
	进水管法兰规格/标准号: DN100 PN10 GB/T9119-2010	DN100PN10 GB/T9119-2010	合格
	排污管法兰规格/标准号: DN80 PN10 GB/T9119-2010	DN80 PN10 GB/T9119-2010	合格
装配	水帽是否齐全、安装到位	符合	合格
	管口方向是否正确。	符合	合格
	压差开关高压端是否与设备进水管相连	符合	合格
	电磁阀类型: DC 24v	DC 24v	合格
	电控箱材质: 碳钢	碳钢喷塑	合格
水压试验	试压 1.25 MPa, 设备是否漏水	符合	合格
反洗功能	电控反洗是否正常	符合	合格
	手动反洗是否正常	符合	合格
过滤精度要求	进水水质SS: 20mg/l, 出水5mg/l	符合	合格
外观	进、出水方向标识是否正确	符合	合格
	油漆外观是否合格	符合	合格
	面漆颜色: 蓝色RAL5015	蓝色RAL5015	合格
其他	装箱单与实物是否一致	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0623-542

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com