



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：液晶显示屏

委托单位：北京万傲科技有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	北京万傲科技有限公司		
	委托单位地址	北京市北京经济技术开发区（大兴）长恒路20号院25号楼2层201		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	液晶显示屏	商标	万傲触控
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	WA85BGFCJY	规格	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年09月05日	样品参数	/	
检测依据	见下页			
检验结论	合格			
样品图片	 签发日期: 2024年09月13日 (检验专用章)			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 9 页

报告编号: YZJC24X0913-353

检测依据:

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分: 安全要求

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 A: 低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 B: 高温

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Ka: 盐雾

企业技术要求☆

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

测试结果:

条款	技术要求	检测结果	单项判定
1.7	标记和说明		合格
1.7.1	电源额定值		合格
	额定电压或额定电压范围		合格
	电源性质的符号		合格
	额定频率或额定频率范围应当为50或包含50 (Hz)		合格
	额定电流, mA或A		合格
	工作温度		合格
	制造厂商名称或商标或识别标记		合格
	制造厂商规定的机型号或型号标志		合格
1.7.2	安全说明和标记		合格
1.7.2.1	基本要求		合格
1.7.2.2	断开装置		合格
1.7.2.3	过流保护装置		合格
1.7.2.4	IT配电系统		合格
1.7.2.5	操作人员使用工具接触区		合格
1.7.2.6	臭氧		合格
1.7.3	短时工作周期		合格
1.7.4	电源电压调节		合格
1.7.5	设备的电源输出插座		合格
1.7.6	熔断器的标识		合格
1.7.7	接线端子		合格
1.7.7.1	保护接地和等电位连接端子		合格
1.7.7.2	交流电网电源导线的端子		合格
1.7.7.3	直流电网电源导线的端子		合格
1.7.8	控制装置和指示器		合格
1.7.8.1	标识、位置和标记		合格
1.7.8.2	颜色		合格
1.7.8.3	符号		合格
1.7.8.4	使用数字的标记		合格
1.7.9	多个电源供电的分段		合格



测试结果:

条款	技术要求	检测结果	单项判定
2.1.1.2	电池仓		合格
2.1.1.3	ELV配线的可触及性		合格
	工作电压(V):最小绝缘穿透距离(mm)		合格
2.1.1.4	带危险电压电路配线的可触及性		合格
2.1.1.5	能量危险		合格
2.1.1.6	手动控制		合格
2.1.1.7	设备内电容器的放电		合格
	时间常数(s);测得的电压(V)		合格
2.1.1.8	能量危险-直流电网电源		合格
	a)链接到直流电网电源的电容器		合格
	b)连接到直流电网电源的内部电池		合格
2.1.1.9	信息技术设备中的音频放大器		合格
2.1.2	维修人员接触区内的防护		合格
2.1.3	受限制接触区的保护		合格
10.2	器具在正常工作温度下,电流与额定电流的偏差不应超过标准的规定的范围。额定电流:实测电流:偏差		合格
2.10	电气间隙,爬电距高和绝缘穿透距离		合格
2.10.1	一般要求		合格
2.10.2	工作电压的确定		合格
2.10.3	电气间隙		合格
2.10.3.1	一般要求		合格
2.10.3.2	一次电路的电气间隙		合格
2.10.3.3	二次电路的电气间隙		合格
2.10.3.4	瞬态电压电平的测量		合格
2.10.4	爬电距离		合格
2.10.5	固体绝缘		合格
2.10.5.1	最小绝缘穿透距离		合格
2.10.5.2	薄层材料		合格
	层数		合格
	抗电强度试验		合格
2.10.5.3	印制板		合格
	绝缘穿透距离		合格
	薄层材料抗电强度试验		合格
	层数		合格



第 5 页 共 9 页

报告编号: YZJC24X0913-353

测试结果:

条款	技术要求	检测结果	单项判定
2.10.5.4	绕组元件		合格
	层数		合格
	在元器件内接触角度在450~900之间的两根导线		合格
2.10.6	涂覆的印制板		合格
2.10.6.1	一般要求		合格
2.10.6.2	样品制备和预备试验		合格
2.10.6.3	热循环试验		合格
2.10.6.4	热老化试验(0C)		合格
2.10.6.5	抗电强度试验		合格
2.10.6.6	耐划痕试验		合格
	抗电强度试验		合格
2.10.7	封装的和密封的零部件		合格
	温度 $T1=T2+Tmra-Tamb+10K$ (0C)		合格
2.10.8	填充绝缘化合物的间距		合格
	抗电强度试验		合格
2.10.9	元件的外部接线端子		合格
2.10.10	有不同尺寸要求的绝缘		合格
4.2	机械强度		合格
4.2.1	基本要求		合格
4.2.2	10N恒定作用力试验		合格
4.2.3	30N恒定作用力试验		合格
4.2.4	250N恒定作用力试验		合格
4.2.5	冲击试验		合格
4.2.6	跌落试验		合格
4.2.7	应力消除试验		合格
4.2.8	阴极射线管的机械强度		合格
	显像管单独认证		合格
4.2.9	高压灯		合格
4.2.10	墙上或天花板上安装的设备		合格
5.2	抗电强度		合格
5.2.1	一般要求		合格
5.2.2	试验程序		合格

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

第 6 页 共 9 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0913-353

2. 10. 3和 2. 10. 4	表: 电气间隙和爬电距离测量值					P
电气间隙和爬电距离的位置:	Up (V)	Ur. m. s (V)	电气间隙要求值 (mm)	电气间隙测量值 (mm)	爬电距离要求值 (mm)	爬电距离测量值 (mm)
危险带电件与金属外壳间	312	222	3. 0	3. 2	3. 0	3. 25

5. 2			P
试验电压施加部位:	试验电压 (V)	击穿 是/否	
主体电源输入端与外壳外表层	AC3000V	否	



第 7 页 共 9 页

报告编号: YZJC24X0913-353

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
屏幕显示尺寸	mm	1871.4x1053.6	符合	合格
物理分辨率	/	4K (3840x2160)	符合	合格
整机峰值亮度	/	$\leq 350\text{cd/m}^2 \pm 20$	符合	合格
动态对比度	/	5000:1	符合	合格
观看视角	度	H/V:178/178	符合	合格
屏幕比例	/	16:9	符合	合格
显示色彩	/	10Bit, 16.7M	符合	合格
刷新率	HZ	60	符合	合格
显示屏防护	/	4mm全钢化高防爆玻璃	符合	合格
背光类型	/	DLED (直下式)	符合	合格
背光灯寿命	h	50000	符合	合格
整机外形尺寸	mm	L1918.6xW82.9xH1109.1	符合	合格
USB输入	/	1路 (主板USB2.0x1路) 2路 HDMI	符合	合格
电源输入	/	AC 200-264V 50/60Hz	符合	合格
功耗	W	≤ 350	符合	合格
存储环境	/	存储温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$; 存储湿度: 20 %RH~80 %RH	符合	合格
工作环境	/	工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$; 工作湿度: 20 %RH~80 %RH	符合	合格
高低温工作	/	依据 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008, GB/T 2423.3-2008 通过高低温试验合格, 可在低温 -20°C 至高温 55°C 等不同环境的条件下, 连续开机工作不小于 120小时, 产品的结构稳定正常	符合	合格

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

第 8 页 共 9 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0913-353

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
盐雾	/	依据 GB/T6461-2002 及 GB/T2423.17-2008Ka: 温度 $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 溶液 5% 氯化钠溶液 $\text{PH}=6.5 \sim 7.2$ (用稀盐酸或 NaOH 调正); 盐雾沉降率 $1\text{mg} \sim 2\text{mg}/\text{小时}/80\text{cm}^2$; 喷雾方式: 间歇喷雾, 即喷雾 8 小时然后停止加热, 停止喷雾, 在静止和安息封状态下保持 48 小时, 边框金属部件、PCB 板 IC 面和 LED 灯面不能发现腐蚀现象, 不发粘、无软化、粉花、起泡、裂缝、剥离或者转成液体的现象	通过盐雾 10 级标准测试, 样机无缺陷面积, 外观评级为 A, 样机外观无变化	合格
防蓝光	/	具有防蓝光功能	符合	合格



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

